

# ZERTIFIKAT

Der Firma

**GERODUR MPM GmbH & Co. KG**  
Andreas-Schubert-Str. 6  
01844 Neustadt

wird für das im Herstellwerk

**Werk 3**

hergestellte Produkt

**Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken - PAS 1075 Typ 3 - TW**  
**Basis GW 335-Teil A2**  
**Außen-Durchmesser 75 mm bis 225 mm**

**EG 926.2**

vom Typ

**GEROfit® R Schutzmantelrohr - TW**

die Konformität mit

**PAS 1075:2009-04**

**Zertifizierungsprogramm ZP 14.23.39 (Stand: 2009-06)**

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

**Registernummer: P1R0248**

**Dieses Zertifikat ist unbefristet gültig,  
solange die erforderlichen Überwachungen mit positivem Ergebnis durchgeführt werden.**


Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2012-08-21

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz  
- Leiter der Zertifizierungsstelle -



## **Anhang**

zum Zertifikat mit der Registernummer P1R0248 vom 2012-08-21

### **Technische Angaben**

Werkstoff: PE 100 RC

Werkstofftyp: siehe produktionsstättenbezogene Werkstoffliste

Abmessungen: 32 mm - 250 mm

Farbe: Kernrohr schwarz, Schutzmantel blau mit grünen Streifen

Lieferform: Stangen, Ringbunde, Trommelware

DVGW DW-8141AT2039

### **Prüflaboratorium / Überwachungsstelle**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH  
Am Münsterwald 3  
52159 Roetgen

### **Prüfbericht(e)**

R09031648-B von 2009-09-15

he